

RISKINVENTERING BORRNING

Sannolikhet

- 1 Inträffar någon enstaka gång
- 2 Inträffar vid ett fåtal tillfällen
- 3 Inträffar vid ett flertal tillfällen

Konsekvens		
1	2	3
Ej betydande avhjälpbart	Betydande	Betydande bestående
Låg	Medel	Hög

Projektnamn Borrning generell		Projektnummer: Grundläggning			Ange deltagare vid riskinventering och riskbedömning				Rev. datum	Datum
Riskinventering		Riskbedömning			Föreslagen åtgärd				Ansvarig	
Nr	Riskbeskrivning Varför är det en risk?	Sannolikhet (1 - 3)	Konsekvens (1 - 3)	Risk (S x K)	Beskriv åtgärd för att eliminera eller begränsa risken	Kostnad [kr]	Intäkt [kr]	Tid [dagar]		Övrigt
	Gemensamma risker vid all borrning									
	Snubbel och halkrisker									
	Stora risker uppkommer vid arbete med ovan personal				Kommunikation mellan maskinist hjälpare					
	Bullerskador				Använd röda hörselkåpor, sk klass 3, påminn YA om att byta "dämparna" 2 ggr/år. Ingen mobil instucken mellan örat och skyddet.					
	Ögonskador, cement och fliser i ögon				Använd skyddsglasögon, följs upp dagligen av TJM.					
	Ensamarbete				Får inte förekomma					
	Att inte kunna kommunicera				Bedöm behovet av kommunikationsutr.					
	Farliga gaser från mark				Avbryt arbete och undersök vid misstanke lukt etc.					
	Fall i schaktgropar				Avstängningar runt gropar där vi inte är.					

